

EG/EU-Konformitätserklärung
EC/EU Declaration of Conformity
Déclaration de Conformité CE/UE



R. STAHL Schaltgeräte GmbH • Am Bahnhof 30 • 74638 Waldenburg, Germany
 erklärt in alleiniger Verantwortung, declares in its sole responsibility, déclare sous sa seule responsabilité,

dass das Produkt: **Klemmenkasten**
 that the product: *Terminal Box*
 que le produit: *Boîte de raccordement*

Typ(en), type(s), type(s): **8252/1**

mit den Anforderungen der folgenden Richtlinien und Normen übereinstimmt.
 is in conformity with the requirements of the following directives and standards.
 est conforme aux exigences des directives et des normes suivantes.

Richtlinie(n) <i>Directive(s)</i> <i>Directive(s)</i>		Norm(en) <i>Standard(s)</i> <i>Norme(s)</i>
Bis/Until/Jusque 2016-04-19:	Ab/From/De 2016-04-20:	EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-1:2014 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014
94/9/EG: ATEX-Richtlinie	2014/34/EU:	
94/9/EC: <i>ATEX Directive</i>	2014/34/EU:	
94/9/CE: <i>Directive ATEX</i>	2014/34/UE:	

Kennzeichnung, marking, marquage: II 2(1) G Ex db [ia Ga] [ib] IIC T6...T4 Gb 0158
 II 2 D Ex tb IIIC T80 °C...T130 °C Db IP66

EG/EU-Baumusterprüfbescheinigung: **BVS 11 ATEX E 114 X**
EC/EU Type Examination Certificate: (DEKRA EXAM GmbH,
Attestation d'examen CE/UE de type: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum, Germany, NB0158)

Produktnormen nach Niederspannungsrichtlinie: EN 60947-1:2007+A1:2011+A2:2014
Product standards according to Low Voltage Directive: EN 60947-7-1:2009
Normes des produit pour la Directive Basse Tension: EN 60947-7-2:2009
 EN 60947-7-3:2009
 EN 61439-1:2011
 EN 62208:2011

Bis/Until/Jusque **Ab/From/De**
2016-04-19: **2016-04-20:**
2004/108/EG: **EMV-Richtlinie** **2014/30/EU:**
 2004/108/EC: *EMC Directive* 2014/30/EU:
 2004/108/CE: *Directive CEM* 2014/30/UE:
 Nicht zutreffend nach Artikel 1, Absatz 3.
Not applicable according to article 1, paragraph 3.
Non applicable selon l'article 1, paragraphe 3.

2011/65/EU **RoHS-Richtlinie** EN 50581:2012
 2011/65/EU *RoHS Directive*
 2011/65/UE *Directive RoHS*

Waldenburg, 2016-03-29

i.V.

Ort und Datum
Place and date
Lieu et date

Holger Semrau
 Leiter Entwicklung Schaltgeräte
Director R&D Switchgear
Directeur R&D Appareillage

i.V.

J.-P. Rückgauer
 Leiter Qualitätsmanagement
Director Quality Management
Directeur Assurance de Qualité